

自主検査記録書（埋戻し・据付）

| | |
|-------|--|
| 支持物番号 | |
| 型 | |
| 継脚 | |

工事件名： _____

自主検査項目


| 項目 | 結果 | 特記欄 |
|--------------|-----|-----|
| 埋戻し土量の不足はないか | 有・無 | |
| 締固め不足はないか | 有・無 | |

測定記録

単位：mm

| 据付検査 | 水準差 | 項目 | | + | - | L | R |
|-----------|-----|--------|-----|----------------------------|------|---|---|
| | | 高低差(L) | 測定値 | 基準脚 | 脚間最大 | | |
| 据付自主検査目標値 | | | | 水準差：基準脚に対し (± mm以内) | | | |

※目標値記入



単位：Ω

| 接地抵抗測定 | 項目 | | |
|--------------------|-----|------|--|
| | 脚別 | 測定月日 | |
| | | 天候 | |
| | 抵抗値 | | |
| 接地抵抗自主検査目標値 | | | |
| 1基あたりの合成抵抗値100Ω以下。 | | | |

検査装置

据付検査（水準差）

| | |
|-------|--|
| 機器名 | |
| 製造者 | |
| 型式 | |
| 製造年 | |
| 製造番号 | |
| 校正年月日 | |

検査装置

| | |
|-------|--|
| 機器名 | |
| 製造者 | |
| 型式 | |
| 製造年 | |
| 製造番号 | |
| 校正年月日 | |

| 項目 | 結果 | 特記欄 |
|---------------|-----|-----|
| 天端に割れ等の異常はないか | 有・無 | |

処置・確認記録

| その他 | 年.月.日 | 検査者氏名 | 内 容 | 確認者 |
|-----|-------|-------|-----|-----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(全体評価・コメント)

現場代理人サイン
